



- UWAGA:
- PRZEJŚCIA PRZEWODÓW PRZEZ PRZEGRODY KONSTRUKCYJNE W KOTŁOWNI WYKONAĆ JAKO SZCZELNE HILT, P-PDZ.
  - OSWIETLENIE KOTŁOWNI STOPIEŃ OCHRONY IP65.
  - KOTŁY, PODGRZEWACZE C.W.U, STACJE ZM.WODY ZAMONTOWAĆ NA ISTNIEJĄCYCH FUNDAMENTACH.
  - Granica strefy pożarowej. . . . . REI120 . . . . .

INSTALACJA GAZOWA I TECHNOLOGICZNA  
KOTŁOWNI GAZOWEJ Q=622kW.

RZUT PRZYZIEMIA  
SKALA 1:50

PRACOWNIA PROJEKTÓW INŻYNIERII ŚRODOWISKA SANEXIM Toruń Szosa Chełmińska 26		
Obiekt: Kotłownia gazowa SPZL-L w Raciążku. Przebudowa kotłowni olejowej na gazową, 87-721 Raciążek ul.Przedmiejska 1, dz.nr 694/3. Inwestor: SPZL-O w Raciążku ul.Przedmiejska1 Nr zlec.1/S/21		
Projektant	mgr inż.Adam Gowiński	
sieci i inst.san.	UAN-IV/8346/80/T0/88	
Sprawdzający	inż. Wiesława Gronkowska	
sieci i inst.san.	UAN-IV/8346/136/T0/86-87	
Projektant	inż.Andrzej Karwiński	
inst.elekt.	EP-RN-V/17/T0/79	
Sprawdzający	mgr inż.Jacek Kamiński	
inst.elekt.	GP.I.7342/58/T0/94	
2021.02.	SKALA 1:50	RYS.NR 2