

Sochaczew 25.06.2020.

**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD
LECZNICZO - OPIEKUŃCZY
Ul. Przedmiejska 1
87-721 Raciążek**

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI GAZOWEJ Nr 5077/RM-MRM/2020

SIME Polska Sp. z o.o. stwierdza możliwość przyłączenia do sieci gazowej budynku użyteczności publicznej celem dostarczenia paliwa gazowego dla potrzeb grzewczych oraz do następujących odbiorników:

- | | |
|------------------|-------------------------------|
| 1. Kocioł wodny. | - sztuk 2 o mocy 285 kW każdy |
| 2. Kocioł parowy | - sztuk 1 o mocy 170 kW |

Łączna moc wynosi 740 kW

Maksymalny godzinowy pobór paliwa gazowego wynosi: 78 m³/h
Przewidywany termin rozpoczęcia poboru paliwa gazowego: II kwartał 2021r.
Nagazowanie powyższego przyłącza będzie możliwe po spełnieniu warunków wyszczególnionych w p. V i VIII.

I. Adres przyłączanego obiektu:

Obiekt: budynek użyteczności publicznej
Ulica: Przedmiejska 1 (dz. 694/2) *695/2*
Pocztą: 87-721 Raciążek



II. Rodzaj i parametry jakościowe paliwa gazowego

gaz ziemny wysoko metanowy	E
ciepło spalania	39,5 MJ/m ³
zawartość siarkowodoru	do 7,0 mg/m ³ ,
zawartość siarki	do 40,0 mg/m ³ ,
zawartość par rtęci	do 30,0 µg/m ³ .

III. Ciśnienie w punkcie dostawy i odbioru paliwa gazowego:

Ciśnienie	w sieci rozdzielczej w miejscu przyłączania odbiorcy	w miejscu odbioru paliwa gazowego
Minimalne [kPa]	100	1,6
Maksymalne [kPa]	300	2,5

IV. Charakterystyka dostawy i odbioru paliwa gazowego:

Zużycie paliwa gazowego	2022 r.	docelowo
Minimalne godzinowe [m ³ /h]	19,0	19,0
Maksymalne godzinowe [m ³ /h]	78,0	78,0
Maksymalne dobowe [m ³ /dobę]	624	624
Maksymalne roczne [m ³ /rok]	43 600	93 000

V. Warunkiem przyłączenia do sieci gazowej i dostarczania paliwa gazowego jest budowa:

1. przyłącza gazowego ś/c DN 40 PE o długości do 15,0 m, od gazociągu bazowego do zespołu gazowego zlokalizowanego w linii granicy działki (SIME Polska).
2. Zespołu gazowego redukcyjno-pomiarowego o przepustowości 78 m³/h z gazomierzem miechowym typu G 65 N wyposażonego w rejestrator z transmisją danych typu APULSE X375 firmy „AIUT”)
3. instalacji gazowej (odbiorca)

Bazę do gazyfikacji stanowić będzie gazociąg średniego ciśnienia w ul. Przedmiejskiej w Raciążku.

VI. Minimalna ilość paliwa gazowego:

niezbędna ilość do utrzymania ruchu technolog. wynosi 0,65 m³/h.

VII. Wymagania dotyczące pomiaru, kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:

1. miejsce usytuowania gazomierza – w zespole gazowym, po stronie niskiego ciśnienia .Gazomierz miechowy G65N

Projekt budowlany należy uzgodnić z SIME Polska Sp. z o.o.

VIII. Rozpoczęcie procesu związanego z przyłączeniem do sieci gazowej Przedsiębiorstwa gazowniczego zrealizowane będzie w oparciu o niniejsze warunki przyłączenia i nastąpi po:

1. Uzyskaniu najpóźniej przed zawarciem umowy o przyłączenie do sieci gazowej tytułu prawnego dla przebiegu sieci gazowej, ustanowionego w formie prawem przewidzianej na rzecz SIME Polska Sp. z o.o. prawa nieodpłatnego użytkowania pasa gruntu, w którym będzie przebiegała sieć gazowa i będzie ułożona na nieruchomościach innych niż drogi publiczne.
2. W zakresie określonym w rozdziale V pkt. 1 i 2 może nastąpić po zawarciu umowy o przyłączenie do sieci gazowej pomiędzy Przedsiębiorstwem gazowniczym a Podmiotem ubiegającym się o przyłączenie, w której zostaną określone źródła finansowania i sposób realizacji inwestycji. Zawarcie umowy może nastąpić na pisemny wniosek Podmiotu ubiegającego się o przyłączenie.
3. Zapewnieniu miejsca na zespół gazowy zgodnie z wymogami Przedsiębiorstwa gazowniczego i obowiązującymi przepisami.

Niniejsze warunki przyłączenia do sieci gazowej stanowią podstawę do zawarcia umowy o przyłączenie do sieci gazowej z Przedsiębiorstwem gazowniczym (na pisemny wniosek Podmiotu ubiegającego się o przyłączenie) i w następnej kolejności umowy sprzedaży paliwa gazowego.

IX. Informacje ogólne:

Projektowanie, budowa i użytkowanie sieci gazowej na terenie działania Przedsiębiorstwa gazowniczego należy realizować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane i ustawy Prawo Energetyczne oraz wydanymi na ich podstawie aktami wykonawczymi a także zasadami wiedzy technicznej.

Okres ważności powyższych warunków przyłączenia wynosi rok od daty ich wystawienia, z możliwością ich przedłużenia na kolejny rok w oparciu o pisemny wniosek podmiotu ubiegającego się o przyłączenie, złożony na 30 dni przed terminem ich ważności.

X. Kalkulacja opłaty przyłączeniowej dla grupy taryfowej SG-2:

$1650 + 49,5 \cdot (78 - 10) = 5\ 016,00$ zł netto

DYREKTOR

inż. Mariusz Zakrzewski

.....
potwierdzenie odbioru warunków przyłączenia:

data i czytelny podpis
**SAMODZIELNY PUBLICZNY
Zakład Leczniczo-Opiekuńczy**

ul. Przedmiejska 1
87-721 RACIAŻEK
woj. kujawsko-pomorskie
tel. (54) 283 10 00, fax (54) 283 10 03
REGON 910861864; NIP 661-14-04-284

Specjalista ds. Technicznych
i Przyłączeń

Adam Bobryk

.....
Przedsiębiorstwo gazownicze